



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**KÖZLEMÉNY**

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,  
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó  
egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló eljárásról

**Ügy száma:** BO/32/2802/2020.

**Kérelmező:** MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár utca 29/b.)

**Ügy tárgya:** Miskolc, Tatár utcai Fűtőmű továbbüzemelésének egységes környezethasználati engedélyezésére irányuló felülvizsgálati eljárás

A Tatár utcai Fűtőmű téli időszakban táplálja be a földgázból előállított energiát a melegvíz és távfűtés formájában szolgáltató MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. részére a Miskolc belvárosi és a Miskolc avasi hőközvetek ellátására. A Fűtőmű engedélyezett névleges kapacitása 348 MW<sub>th</sub> összes bemenő hőteljesítmény, melyet 4 db (2 db PTVM 100 és 2 db PTVM 50 típusú) forróvíz-kazánnal biztosít.

A 2 db PTVM50 kazán jellemzői:

- Bemenő hőteljesítmény: 58 MW<sub>th</sub>
- Forróvíz belépő hőmérséklet min.: 70 °C
- Forróvíz kilépő hőmérséklet: max. 150 °C
- Vízáram: 618-1200 tonna/óra
- Hatásfok: 85-89,1%
- Kiadható hő 85%-os hatásfokkal: ~50 MW<sub>th</sub>

A 2 db PTVM100 kazán adatai:

- Bemenő hőteljesítmény: 116 MW<sub>th</sub>
- Forróvíz belépő hőmérséklet min.: 70°C
- Forróvíz kilépő hőmérséklet max.: 150°C
- Vízáram: 800-2140 tonna/óra
- Hatásfok: 85-89,1%
- Kiadható hő 85%-os hatásfokkal: ~100 MW<sub>th</sub>

**Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település):** Miskolc.

**Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település):** -

**Az eljárás megindításának napja:** 2020. július 30.

**Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje:** 105 nap

**Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:**

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

**Ügyintéző neve:**

Vigh Noémi

**Elérhetősége (e-mail):**

[kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu](mailto:kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu)

### Az eljárás megindításának ténye:

Az MVM MIFÚ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (3531 Miskolc, Tatár utca 29/b.) képviselőjében eljáró ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3763 Bódvaszilas, Kossuth L. u. 53.) a BO-08/KT/08368-2/2019. számú kötelezés alapján 2020. július 30. napján EPAPIR-20200730-3208 és EPAPIR-20200730-3333 számon kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz - többek között - a Tatár utcai Fűtőmű továbbüzemeléséhez szükséges egységes környezethasználati engedély kiadására irányulóan.

A Fűtőmű BO-08/KT/10254-14/2017. és BO-08/KT/07164-6/2018. számú határozatokkal módosított 1758-9/2013. számú egységes környezethasználati engedélye 2022. december 31-ig érvényes.

A Fűtőmű engedélyének felülvizsgálata vált szükségessé, tekintettel arra, hogy megjelent a Európai Bizottság a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017/1442/EU (2017. július 31.) számú végrehajtási határozata, melyben foglaltaknak való megfeleltetésre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálat keretében eljárva kerül sor.

A Fűtőmű technológiájában tervezett módosítás jelentős változtatásnak minősül, melynek engedélyeztetésére a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat keretében kerül sor a Fűtőmű P1-P2 jelzetű pontforrásainak levegővédelmi engedélyeztetésével egyidejűleg.

A kérelmező továbbá a dokumentáció 1.5. fejezete szerint indítványozta a Fűtőmű érvényességi idejének közeli lejáratának okán új egységes környezethasználati engedély kiadását 314/2005. (XII. 25.) 20/A. § (6) bekezdésében nevesített felülvizsgálat alapján.

A fenti, három felülvizsgálat a kérelem mellékletét képező dokumentáció alapján egy eljárásban lefolytatható, így a kérelem alapján az új egységes környezethasználati engedély kiadására irányulóan 2020. július hó 31. napján indult jelen eljárás.

### Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:

1. Jelen közleményt közzéteszi - a Rend. 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően, az eljárás megindítását követően - honlapján, illetve a [www.hirdetmeny.magyarorszag.hu](http://www.hirdetmeny.magyarorszag.hu) honlapon.
2. Megküldi a Rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzője részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének biztosítása érdekében.

A kérelem, a dokumentáció megtekinthetőek a <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> internetes oldalon, **BO/32/2802/2020. számon**. A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább **21 nap**.

A kérelem tartalmára vonatkozóan a közlemény közhírré tételének határnapjáig írásbeli észrevételt a környezetvédelmi hatósághoz vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól kapott a működés jelentős változtatásának környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevételeket érdemben megvizsgálja.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Kiadja az egységes környezethasználati engedélyt.
2. A kérelmet elutasítja.

Miskolc, 2020. augusztus 17.

**Demeter Ervin**  
kormány megbízott  
nevében és megbízásából:



**Dudás Attila**  
koordináló ügyintéző