



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó egységes környezethasználati
engedély módosítására irányuló eljárásról

Ügy száma: BO/32/00382/2023. (BO/32/7759/2022.)

Iktatási száma: BO/32/0382-7/2023.

Kérelmező: MVM TISZA Erőmű Kft. (3580 Tiszaújváros, Debreceni út 2/A)

Ügy tárgya: Tiszaújváros 2200/3-11., 2201/1-3 hrsz.-ú és 2202 hrsz.-ú ingatlanon működő **MVM Tisza Erőmű működésére vonatkozóan kiadott BO-08/KT/05607-15/2018. számú határozattal módosított 845-13/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosítása**

2018. évben a társaság jelezte, hogy az erőmű I. és IV. blokkjai kazánjainak lecserélését, helyettük gázturbinák és hőhasznosító kazánok beépítését és a meglévő gőzturbinák felújítását tervezi. A tervezett fejlesztés eredményeként az I. és IV. blokkban egy-egy összetett körfolyamatú (kombinált ciklusú) erőműi egység került volna kialakításra. A tervezett módosítást a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/05607-15/2018. számú határozatával jóváhagyta.

A meghatározó műszaki, gazdasági szempontokat folyamatosan figyelemmel kísérve és mérlegelve a tervezési folyamat előrehaladásával a beruházó úgy döntött, hogy a meglévő gőzturbinák felújítása és további üzemeltetése helyett új gőzturbinákat – illetve azokhoz kapcsolódóan új generátorokat – kíván beszerezni és az új erőműi egységekhez beépíteni.

Alapvetően az erőműi egységek által alkalmazott technológiai megoldások nem változnak, de kedvezőbb kibocsájtási értékekkel tudnak üzemelni. A teljes körfolyamatra vetítve a CCGT blokkok hatásfoka mintegy 3%-al magasabb lesz.

A 2018. évi engedélymódosításban rögzítettel azonos technológiájú és műszaki paraméterekkel rendelkező új gőzturbinák (és generátorok) alkalmazása miatt az engedélymódosítást megalapozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat eredményei továbbra is érvényesnek tekinthetők. A tervezett erőműi egységek korábban megállapított környezeti hatásait a felújított helyett új gőzturbinák alkalmazása nem befolyásolja. A tüzelőberendezések, illetve az egyéb kapcsolódó berendezések műszaki jellemzői, valamint környezeti kibocsátásai változatlanok maradnak.

Az előkészítő munkák során vetődött fel, hogy az Erőmű üzemeltetési szempontjainak jobban megfelelné a két új blokk telepítési helyének megváltoztatása. Az új elképzelések szerint a két új blokk egymás mellett, az Erőmű központi helyén, az olajtároló terület és a transzformátortér közötti területen valósul meg. Az új telepítési hely távolabb esik a zajtól kiemelten védendő területektől.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Tiszaújváros
Közvetett hatásterület vélelmezett határa (feltételezetten érintett település):
Az országhatáron áttérjedő környezeti hatása nincs.

Az eljárás megindításának napja:

2022. december 19.

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje:

60 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Ügyintéző neve: Nagyné Gogolya Renáta

Elérhetősége (e-mail): komplex@borsod.gov.hu

Az MVM TISZA Erőmű Kft. (3580 Tiszaújváros, Debreceni út 2/A) a Tiszaújváros 2200/3–11, 2201/1–3, valamint 2202 hrsz-ú területeken lévő MVM Tisza Erőmű üzemeléséhez kiadott BO-08/KT/05607-15/2018. számú határozattal módosított 845-13/2015. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2025. április 30-ig érvényes.

A MVM TISZA Erőmű Kft. (3580 Tiszaújváros, Debreceni út 2/A) megbízásából eljáró Mendikás Mérnöki Kft. (3530 Miskolc, Kazinczy u. 28. 2/4.) 2022. december 19-én EPAPIR-20221219-1431 számon kérelmet nyújtott be a hatósághoz a Tiszaújváros 2200/3 -11, 2201/1-3 hrsz.-ú ingatlanon működő MVM Tisza Erőmű üzemelésére vonatkozó BO-08/KT/05607-15/2018. számú határozattal módosított 845-13/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosítására vonatkozóan.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 20/A. § (10) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A benyújtott kérelem alapján 2022. december 20-án hatósági eljárás indult.

A jelen eljárás során a társadalom részvételének szabályai, iratokba való betekintés lehetőségére irányuló tájékoztatás

Az eljárás megindításáról értesítés kerül közzétételre a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.

Közlemény kerül közzétételre az eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőablán, valamint honlapján <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> **BO/32/0382/2023. (BO/32/7759/2022.)** számon.

A kérelem alapján indult, a BO-08/KT/05607-15/2018. számú határozattal módosított 845-13/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárásban a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban „R.”) 1. § (6b) bekezdése értelmében a tevékenység telepítési helye szerinti **település önkormányzata ügyfélnek minősül**, aki a kérelem és mellékletei tekintetében nyilatkozhat.

A kérelem és melléklete elérhető **BO/32/0382/2023. (BO/32/7759/2022.)** számon a környezetvédelmi hatóság <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> internetes oldalán.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja a felülvizsgálat eredményeképpen:

- a) módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
- b) a kérelmet elutasítja.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző