



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: BO/32/06009/2020.

Iktatási száma: BO/32/06009-4/2020.

Kérelmező: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)

Ügy tárgya: Miskolc Déli Ipari Park 132/22 kV-os alállomás csatlakozásával összefüggő 132 kV-os távvezeték létesítése

A beruházás ismertetése az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

Miskolc Déli Ipari Park 132/22 kV-os alállomás csatlakozásával összefüggő 132 kV-os távvezeték létesül.

A Miskolc Déli Ipari Park 132/22 kV-os zöld mezős alállomásának 132 kV-os feszültségszinten a HEJŐ-DAM 132 kV-os távvezeték felhasításával került beillesztésre az ÉMÁSZ hálózatába.

A felhasítás a meglévő MDÉL- HEJŐ, HEJŐ-DAM 132 kV-os kétrendszerű szabadvezeték meglévő 9. sz., ELF+0 típusú leágazó oszloparól indul a bal oldali HEJŐ-DAM rendszer beforgatásával az új alállomásba.

A kétrendszerű 132 kV-os távvezeték leágazás a 9. sz. oszloptól indulva, egy új 9/A. sz. végfeszítő oszlop beépítése után csatlakozik a tervezett alállomási portálokra.

Az átépítés lényegében a meglévő nyomvonal kis mértékű leágaztatása, 1 db új oszlop (9/A. Számú) beépítésével a meglévő 9. számú oszlopról leágaztatva, mely során 122,33 méteres új, 132 kV-os nyomvonal szakasz jön létre.

Az új oszlop beépítése és a felhasítandó meglévő nyomvonal kizárólag ipari gazdasági besorolású területeket érint.

A telepítés megkezdésének legkorábbi időpontja: 2021. II. negyedév.

A telepítés várható időtartama: 2 hónap.

A működés megkezdésének várható legkésőbbi időpontja: 2021. IV. negyedév.

A működés várható időtartama:

megfelelő üzemeltetés mellett, a szükséges rekonstrukcióig 50. év.

Kapacitás kihasználás: teljes kapacitással tud üzemelni.

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Miskolc

Az eljárás megindításának napja: 2020. december 18.

Az eljárás ügyintézési határideje: 2021. február 01.

Az eljárás ügyintézési határideje: 45 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye.

Ügyintéző neve: Vámos Dóra

Elérhetősége (e-mail): komplex@borsod.gov.hu

Tájékoztatás az eljárásról

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) meghatalmazásából eljáró LINE-TERV Mérnöki Iroda Kft. (1143 Budapest, Utász u. 9. VII./1.) EPAPIR-20201218-9250 számon kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz Miskolc Déli Ipari Park 132/22 kV-os alállomás csatlakozásával összefüggő 132 kV-os távvezeték létesítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás tárgyában.

Az eljárás során:

1. A környezetvédelmi hatóság közleményt tesz közzé a Rend. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően honlapján.
2. A környezetvédelmi hatóság a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján – figyelembe véve a 3. § (2) bekezdésben foglaltakat - a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének megküldi a közleményt a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.
3. Az érintettek a dokumentációba és mellékleteibe betekinthetnek a Környezetvédelmi Hatóság <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> internetes oldalán **BO/32/06009/2020.** számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a **Környezetvédelmi Hatósághoz** észrevételt lehet tenni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Rend. 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.

Jelentős környezeti hatás feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely – a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

2. Ha valamely NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
3. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.
4. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

Miskolc, 2020. december 23.

dr. Alakszai Zoltán
kormány megbízott
nevében és megbízásából:

